

【スペースと二重窓の組合わせ判定表】

<http://www.hatadagls.com/>
2005年11月 畑田ガラス店

記号	外窓	+	外窓のガラス	+	内窓	+	内窓のガラス	=	可否	価格	摘要
A	既設サッシ	+	現状のまま使用 ※1	+	後付け樹脂サッシ	+	真空ガラス6ミリ ST及びES	=	◎	◎	一番推奨できる構成。但し、外窓ガラスによっては不可となる場合があります ※1 及び ※3
B	既設サッシ	+	現状のまま使用	+	後付け樹脂サッシ	+	真空ガラス8ミリ～	=	×	△	板厚が増すと真空ガラス内外の歪みが大きくなり、熱割れの恐れで推奨していません。
C	既設サッシ	+	真空ガラス全品種	+	後付け樹脂サッシ	+	全品種ガラス	=	×	△	同上
D	既設サッシ	+	真空ガラス全品種	+	なし	+	なし	=	◎	◎～△	従来通りの真空ガラス全般の取り扱いになります
E	後付けアルミサッシ	+	真空ガラス6ミリ	+	既設アルミサッシ	+	現状のまま使用	=	×	△	真空ガラスを外窓にセットの場合は外と中間の温度差が大きくなり、熱割れの恐れで推奨していません。
F	後付けアルミサッシ	+	真空ガラス全品種	+	既設アルミサッシ	+	全品種ガラス	=	×	△	同上
G	後付けアルミサッシ	+	使用可能ガラス ※2	+	既設アルミサッシ	+	真空ガラス6ミリ ST及びES	=	◎	◎	一番推奨できる構成。但し、外窓ガラスによっては不可となる場合があります ※1 及び ※3
H	なし	+	なし	+	屋内アルミサッシ	+	真空ガラス全品種	=	◎	◎～△	従来通りの真空ガラス全般の取り扱いになります。

注 釈 欄

- ※1 真空ガラス・熱線吸収ガラス・複層(ペア)ガラス・FL3+PVB+FL3以上の合せガラス等の各種板ガラスが使用できません。
- ※2 使用可能ガラスは、FL3+PVB+FL3以下の合せガラス・型網入りガラス・透明網入りガラス・強化ガラス・フロートガラス・型ガラス等の各種板ガラスです
- ※3 二重窓に真空ガラスをセットする場合、必ず内窓に真空ガラスをセットし保護キャップを室外側に向ける事が求められています。
- ※ 既設の二重アルミサッシ・二重窓もガラスの取り替えに関しては上記表と同様の扱いになります。
- ※ 組合わせと説明はすべて日本板硝子社の発表に依るもので、組合わせの条件に当てはまらない場合には保証上の問題が発生します。
- ※ 組合わせの中でも真空ガラスは6ミリ厚ES・ST以外の品種は全て使用できません。

マンションの場合は外観の変更に抵触する窓やガラスの取付や取替えは管理組合の承認が必要となりますが内窓はその限りではありません。